

ООО «Промышленные инновации – Владимир»

Ул. Никитская д.17, г.Владимир,600000

e-mail: prom-in@inbox.ru

ИНН 3327104211 КПП 332701001

г. Владимир

16 «июля» 2015 г.

Акт

Осмotra теплоизоляционного покрытия «БРОНЯ» теплового узла и замера температуры.

Комиссия в составе:

Представитель ООО «ТеплогазВладимир» Ведущий инженер энергетик Бараненко Виктор Евгеньевич

Представитель ООО «Промышленные инновации Владимир» зам. ген. директора Алексеев Дмитрий Сергеевич

Замер температуры производился прибором ELCOMETER 319

Внешний вид покрытия без трещин, повреждений, ровный белый цвет

Температура теплоносителя 70 °С

Температура изолированного участка 39-40 °С

Температура окружающего воздуха 25 °С

Вывод комиссии:

Теплоизоляция броня толщиной 1,5 мм обеспечивает достаточную изоляцию трубопроводов и запорной арматуры.

Подписи комиссии:

Бараненко В.Е.

Алексеев Д.С.

ООО «ТеплогазВладимир»

М.П.



ООО «Промышленные инновации – Владимир»

М.П.