



Оповещатель пожарный взрывозащищенный (табло)

Сфера ВЗ

Табло предназначено для обеспечения возможности подачи световых и звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемо-контрольными приборами. Возможно подключение на прямую без использования барьера искрозащиты.

Длина кабеля питания в металлорукаве 1,5 м или по заявке заказчика. Для проведения монтажа на конце кабеля питания оповещателя имеется муфта, которая навинчивается на кабельный ввод коммутационной коробки с резьбой G 1/2.



Табло изготавливается с различными надписями и пиктограммами, на фоне любого цвета, по желанию заказчика. Возможно изготовление с любой длиной кабеля в металлорукаве.

Пример записи при заказе: СФЕРА ВЗ (КОМПЛ 1) (1) — ПОЖАР (2) — ТУ 4371-001-81888935-2009 (3)

1 — тип комплектации 2 — текст надписи 3 — технические условия
прибора

Технические характеристики

	Сфера ВЗ Компл. 1	Сфера ВЗ Компл. 2	Сфера ВЗ Компл. 3	Сфера ВЗ Компл. 4
Питание от источника постоянного тока напряжением	=12-30 В		=12-30 В	=12-30 В
Максимальный потребляемый ток	0,15 А		0,25 А	0,18 А
Питание от источника переменного тока напряжением		~220 В	~220 В	~220 В
Максимальный потребляемый ток		0,05 А	0,24 А	0,24 А
Вид и уровень взрывозащиты оповещателя	1 Ex mbib IIB T4 Gb X			
Степень защиты оболочки	IP 65			
Габаритные размеры	385x165x55 мм			
Размер надписи	Не менее 330x80 мм			
Звуковое давление на расстоянии 1,00 м			Не менее 105 Дб	
Время работы в автономном режиме			Не менее 5 часов	
Тревожный световой сигнал оповещателя контрастно различим при его освещенности (Оповещателя)	До 500 лк			
Масса	Не более 2,5 кг			
Диапазон температур	-60°...+85° С			
Материал	Ударопрочный полиамид			