



Общество с ограниченной ответственностью

«Рутил»

ИНН 7810025180 КПП 780201001

e-mail: info@rutil-spb.ru, www.rutil-spb.ru

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

№ 79/ИЦ от 17.10.2014г.

**Результаты испытаний на устойчивость к воздействию
переменных температур
образцов лакокрасочных материалов
представленных ООО НПО «Броня»,
проведенных в аккредитованном испытательном центре
в период со 02 сентября по 16 октября 2014 г.
(аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ 34)**

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 27037-86.

Для проведения испытания, Заказчиком были представлены образцы покрытые системой огнезащитного лакокрасочного покрытия белого цвета в количестве 4 шт. Один образец был оставлен в качестве контрольного. Результаты испытаний представлены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование показателя | НД на метод испытания | Фактическое значение |
|--------------|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устойчивость к воздействию переменных температур (от 60 °С до минус 40 °С), циклы | ГОСТ 27037-86 | 80 (без изменения внешнего вида и цвета покрытия) |

Зам. Руководителя ИЦ



Т.М. Нечаева